



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 32-2/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад №123»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) №2-32 от «26» февраля 2020 г. Заместитель главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.б. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведенная / выездная проверка в отношении: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад №123»** фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 12.

Вид (наименования) объекта защиты – дошкольное образовательное учреждение

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты, отнесенном органом ГПН к категории – чрезвычайно высокого риска

Дата и время проведения проверки:

11.03.2020 с 16 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

19.03.2020 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила:

2 дня, 3 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Власова Екатерина Вадимовна, эксперты не привлекаются

совместно с:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №123» Мелконян Лилит Юриковна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.5.1.1 СП 1.13130.2009 ширина горизонтальных участков путей эвакуации (общих коридоров), по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. менее 1,2 м (а именно 0,86 м в помещении №30)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;	01.03.2021	
2	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.5.2.5. ширина лестничного марша менее 1,35 м. , а именно 1,15 м	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;	01.03.2021	
3	на объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п.4.2.5 ширина эвакуационного выхода из класса для дополнительных занятий (помещение №9 согласно технического паспорта) менее 0,8 м (а именно: 0,7 м)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 88;	01.03.2021	
4	на объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода наружу (из помещения №5-5а согласно предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. и числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1, 2 м (а именно: 0,8 м)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 88;	01.03.2021	
5	на объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п.5.2.12 СП 1.13130.2009 помещение спортивного зала (помещение №11-12-13-14 согласно технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. не имеет 2	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 88;	01.03.2021	

	<p>эвакуационных выходов (Имеющиеся в помещении выходы не являются эвакуационными, а рассматриваются как аварийные. Т.к. согласно нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.8 выходы не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара)</p>		
6	<p>На объекте защиты не соблюдаются требования п 4.2 Специальных технических условий для установки (размещения) в части обеспечения пожарной безопасности Модульного детского сада с производственно-хозяйственным и инженерным оборудованием и производственно-хозяйственным инвентарем на 35 мест для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону Центр развития ребенка- детский сад 1-й категории №123 «Феникс», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 12, разработанные ИП С.В. Сидоровым, согласованы письмом УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области от 05.06.2015 г. №7185-5-2-9 г. (далее - СТУ), а именно: объект предусмотрен ниже 3 степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1</p>	<p>Постановление Правительства №390 п. 61</p>	<p>01.03.2021</p>
7	<p>На объекте защиты не соблюдаются требования п 4.12 СТУ, а именно: класс пожарной опасности бесчердачного</p>	<p>Постановление Правительства №390 п. 61</p>	<p>01.03.2021</p>

	покрытия выше, чем К1			
8	На объекте защиты не соблюдаются требования п 6.2.1СТУ, а именно: объект не оборудован адресной установкой пожарной сигнализации)	Постановление Правительства №390 п. 61	01.03.2021	
9	На объекте защиты не соблюдаются требования п 6.2.5СТУ, а именно: на фасадах объекта не предусмотрена установка выносных светозвуковых приборов о срабатывании АУПС	Постановление Правительства №390 п. 61	01.03.2021	
10	На объекте защиты не соблюдаются требования п.6 разд.10 СТУ, а именно: западная стена модуля по всей ее длине не защищена сухотрубом с дренчерными оросителями для создания водяной завесы при подаче воды от пожарных автоцистерн	Постановление Правительства №390 п. 61	01.03.2021	
11	На объекте защиты не соблюдаются требования п.7 разд.10 СТУ, а именно: два оконных проема в наружной стене модуля, расположенные под сухотрубом с оросителями, не защищены противопожарными шторами 3 типа (EI 15), либо заполнение оконных проемов не выполнено противопожарными окнами 2 типа	Постановление Правительства №390 п. 61	01.03.2021	
12	На объекте защиты не соблюдаются требования п.8 разд.10 СТУ, а именно: помещения модульного детского сада не оборудованы модулями автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой	Постановление Правительства №390 п. 61	01.03.2021	
13	На объекте защиты не соблюдаются требования п.9 разд.10 СТУ, а именно: для предотвращения пожаров от электрооборудования и электропроводки в результате перепадов и скачков напряжения в электрической сети объекта не предусмотрена защита внутренних электросетей автоматическими защитными устройствами (АЗУ)	Постановление Правительства №390 п. 61	01.03.2021	

14	На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ч. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2021	
----	--	--	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срокам их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах и компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дома государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателя или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГМЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Власова Екатерина Вадимовна

Предписание на ___ л. для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №123» Мелконян Лилит Юриковна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2020 г.

(подпись)