

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Системы пожарной безопасности»
(ООО «СПБ»)

344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 207
ОГРН 1086165003011
ИНН 6165147750 КПП 616701001
тел. (факс) 8-863-310-04-50
E-mail: oospb@bk.ru
17 мая 2022 г. № 05/22-Р

Заведующему муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 123»

Л.Ю. Мелконян

**О состоянии абонентских комплектов ОКО-3
и выводе радиосигнала о пожаре**

**АКТ
проверки технического состояния абонентских комплектов ОКО-3,
технического контроля за работоспособностью автоматической
установки пожарной сигнализации**

В соответствии с контрактом № 123-ТО от 10.01.2022 года общество с ограниченной ответственностью «Системы пожарной безопасности» осуществляет техническое обслуживание радиопередающих объектовых оконечных устройств (абонентских комплектов) ОКО-3, дистанционный контроль за их работоспособностью, дистанционный контроль за каналом связи между ними и пультом централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН-02 в СП ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области (СПТ), дистанционный технический контроль за работоспособностью автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в зданиях МАДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №123» с передачей тревожных сообщений от АУПС в СПТ.

Радиосистема передачи извещений ОКО-3 обеспечивает устойчивую радиосвязь между оборудованием ОКО-3, установленным в зданиях МАДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №123» по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 12, ул. Б.Садовая, 34а, пер. Гвардейский, 4 а, и пультом централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН-02. На основании отчётов из электронного журнала базы данных ОКО-3 пульта централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН-02 ведётся контроль за работоспособностью автоматической установки пожарной сигнализации. Абонентские комплекты ОКО-3 находятся в технически исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готовы к использованию по назначению.

- в здании детского сада по адресу ул. Лермонтовская, 12 – 15 апреля в 13 час. 05 мин., 27 апреля с 16 час. 08 мин. по 16 час. 33 мин., 13 мая в 17 час. 10 мин. срабатывали пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, реагирующие на внешнее воздействие человеком (возможные причины - в помещениях дым, пар, пыль и т.п., в коридорах нажатие на кнопки ручных пожарных извещателей, регламентное ТО ОКО-3, проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации). Длительной блокировки шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации не происходило.

- в здании детского сада по адресу пер. Гвардейский, 4 а – 15 апреля в 13 час. 29 мин., 27 апреля в 14 час. 57 мин. срабатывали пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, реагирующие на внешнее воздействие человеком (возможные причины - в помещениях дым, пар, пыль и т.п., в коридорах нажатие на кнопки ручных пожарных извещателей, регламентное ТО ОКО-3, проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации). 24 февраля фиксировалась авария шлейфа сигнализации. Длительной блокировки шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации не происходило.

- в здании детского сада по адресу ул. Б. Садовая, 34а – 13 апреля с 13 час. 23 мин. по 13 час. 50 мин., 26 апреля с 11 час. 43 мин. по 11 час. 44 мин., 04 мая с 15 час. 01 мин. по 15 час. 03 мин., в 15 час. 28 мин. срабатывали пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, реагирующие на внешнее воздействие человеком (возможные причины - в помещениях дым, пар, пыль и т.п., в коридорах нажатие на кнопки ручных пожарных извещателей, регламентное ТО ОКО-3, проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации). До 26 апреля фиксировались блокировки шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации.

Примечание:

Выписка отчёта из базы данных о выводе радиосигналов, состоянии автоматической установки пожарной сигнализации - 1 экз. на 6 листах.

Генеральный директор ООО «СПБ»

С.Н. Пустовой

